

*Сотласовано*

*Председатель МОО "СГОИ"*



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУДО «Северный Кванториум»



Е.Н. Колебакина

28 января 2023 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования  
«Северный детский технопарк «Кванториум»  
II учебный корпус**

Архангельская область, г. Северодвинск  
2023 г.

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: II учебный корпус МАОУДО «Северный Кванториум».
- 1.2. Адрес объекта: 164504, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 24А  
Телефон: (8184) 58-21-63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 962,7 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка 6406 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта 2019.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2024 г., капитального - 31.12.2030.

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум».  
МАОУДО «Северный Кванториум».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164504, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, 27А.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 164507 г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Ломоносова, д. 41а.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 5 до 18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): пропускная способность - 400 детей в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

остановка «Проспект Труда» - автобусы № 3А, 7, 15,16, 17.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 310 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет) нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть; тротуары располагаются выше проезжей части, оборудованы съездами.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) да.

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4..	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (ОДА, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (ДА, С, Г, У), ДУ (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, ОДА, Г, У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание частично возможен для всех (инвалиды-колясочники с посторонней помощью могут попасть в здание с помощью подъемного механизма у главного входа). В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как на пути следования есть препятствия, высотой выше 0,025 м. Передвижение инвалидов данной группы возможно с только с посторонней помощью.

Зоны целевого назначения, находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями.

Санитарно-гигиенические помещения доступны для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов-колясочников. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

#### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *	Примечания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается, доступ обеспечен	
2	Вход (входы) в здание	не нуждается, доступ обеспечен	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП	Приобретение адаптивных средств для обеспечения самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, приобретение инвентарных пандусов в срок до 31.12.2030
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП	Оборудование в лектории индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры в срок до 31.12.2030
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП	Приобретение информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля, содержащей план зданий в срок до 31.12.2030
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен	
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания